

от 24 октября 2022 года

№ 12-22

Р Е Ш Е Н И Е

О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения Верхнеуслонского муниципального района

В течение сентября-октября месяца 2022 года сотрудниками и работниками 112 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, 8 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ и ОП ППС РТ с. Русское Макулово была произведена проверка технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения находящихся на балансе сельских поселений, организаций и предприятий Верхнеуслонского муниципального района. В целях подготовки противопожарного водоснабжения и эксплуатации в зимний период 2022 года к проверке подверглись пожарные гидранты, пожарные водоёмы и водонапорные башни.

По состоянию на 24 октября 2022 года из имеющихся 30 пожарных водоемов, неисправны – 0. Из имеющихся 70 водонапорных башен (далее ВНБ), 10 не приспособлено устройством для забора воды пожарной техникой в случае пожара в зимнее время. Из имеющихся 266 пожарных гидрантов неисправны 2.

Проверка показала, что в пос. им. Кирова при реконструкции водопроводной сети не установлено ни одного пожарного гидранта, водопроводные башни отключены от водоснабжения.

Неисправности источников наружного противопожарного водоснабжения предприятий и организаций при возникновении пожара может привести к крупному материальному ущербу с уничтожением зданий, сооружений, технологического оборудования и гибели людей.

В целях совершенствования противопожарной защиты населения и объектов района в области пожарной безопасности, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнеуслонского муниципального района **решила:**

1. Рекомендовать Главам поселений, руководителям предприятий и организаций Верхнеуслонского муниципального района независимо от форм собственности на основании действующего законодательства в области пожарной безопасности в Российской Федерации:

устранить имеющиеся недостатки в системе наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить нормативным количеством источников противопожарного водоснабжения населенные пункты сельских поселений организаций и объектов Верхнеуслонского муниципального района, срок исполнения до 12 декабря 2022 г.;

организовать работу по поддержанию в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения в зимнее время, очистки от снега и льда пожарных гидрантов, водоемов, а также подъездов к ним, срок исполнения до 01.03.2023 г.;

продолжить работу по дооборудованию водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой в любое время года, обеспечить подъездные пути к источникам противопожарного водоснабжения, оборудовать имеющиеся в населенных пунктах естественные источники водоснабжения (пруды, реки, озера) незамерзающими прорубями, срок исполнения – в течении зимнего периода 2022-2023 г.;

у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, установить соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них нанести цифры, указывающие расстояние до водоисточника, срок исполнения – 4 квартал 2022 г.

2. Предложить начальнику Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона обеспечить контроль за плановым ремонтом источников противопожарного водоснабжения выявленных в ходе проверки (приложение №1).

3. Рекомендовать главе Верхнеуслонского сельского поселения обеспечить противопожарным водоснабжением населенный пункт пос. им. Кирова в соответствии с требованиями ч.1 ст.62, ч.1 и ч.3 ст.68, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» территории населённых пунктов, поселений и городских округов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, срок исполнения – 12 декабря 2022 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района по строительству, ЖКХ, связи и энергетике.

**Руководитель Исполнительного комитета -
председатель КЧС и ОПБ**

Верхнеуслонского муниципального района



И.И. Шакиров

Наименование ИППВ	Кол-во	Адрес	Техническое состояние	Сроки исполнения	Ответственный за исполнение
ПГ	1	с. Вехний Услон ул. Печищенский тракт (частные гаражи)	не исправен	декабрь 2022 года	АО «ЗВКС»
ПГ	1	с. Вехний Услон ул. Коновалова, 14	не исправен	декабрь 2022 года	АО «ЗВКС»
ПГ	1	с. Вехний Услон ул. Боевая, 46	не исправен	декабрь 2022 года	АО «ЗВКС»
ПГ	1	с. Вехний Услон ул. Колхозная, 7	не исправен	декабрь 2022 года	АО «ЗВКС»
ПГ	1	с. Вехний Услон ул. Колхозная, 17	не исправен	декабрь 2022 года	АО «ЗВКС»
ПГ	1	с. Вехний Услон ул. Набережная, 22	не исправен	декабрь 2022 года	АО «ЗВКС»
ПГ	1	с. Вехний Услон ул. Солнечная д.1	не исправен	декабрь 2022 года	АО «ЗВКС»
ПГ	1	с. Вехний Услон ул. Молодежная д.5	не исправен	декабрь 2022 года	АО «ЗВКС»
ПГ	1	с. Вехний Услон ул. Дальняя д.1	не исправен	декабрь 2022 года	АО «ЗВКС»
ПГ	1	с. Вехний Услон ул.Печищенский тракт 1а. (Детская юношеская спортивная школа «Чемпион»)	не исправен	декабрь 2022 года	Директор детской юношеской спортивной школы «Чемпион»
ВНБ	2	п.им. Кирова ул.Молодежная, ул.Центральная	отключены	декабрь 2022 года	Глава Верхнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского МР
ПГ	1	с. Нижний Услон ул. Горького, 140	не исправен	декабрь 2022 года	Глава Нижнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского МР
ЕВ	1	д. Юлдуз	не оборудован	декабрь 2022 года	Глава Канашского сельского поселения Верхнеуслонского МР
ПГ	1	с. Русское Макулово ул. Заречная	не исправен	декабрь 2022 года	Глава Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского МР
ВНБ	10	Территории населенных пунктов в границах сельских поселений	не оборудован	декабрь 2022 года	Главы сельских поселений Верхнеуслонского МР